PRÜFPROTOKOLL FÜR DICHTHEITSNACHWEIS IM GEMEINDEGEBIET DES MARKTES WEISENDORF IM RAHMEN DER WIEDERKEHRENDEN ÜBERPRÜFUNGSPFLICHT

Nachprüfung nach Sanierung

--- zur Vorlage bei der Behörde ---

EINGANGSSTEMPEL	
	zV
	Wv

ANWESEN:			
Straße:	Haus-Nr.:	PLZ:	Ort / Ortsteil:
			Weisendorf / Boxbrunn
Flur-Nr. / Teilstück:	Gemarkung:		
/	Boxbrunn		

EIGENTÜMER/HAUSVERWALTUNG:		
Name, Vorname:	Anschrift:	Telefon (für Rückfragen):

WASSERSCHUTZZONE: ☐ Nein ☐ Ja Klasse: .....

PRÜFUNGSINTERVALL: ☐ Erstprüfung ☐ Wiederholungsprüfung ☐ Nachprüfung nach Sanierung

UNTERSUCHTE GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNGSANLAGEN:

		ART DER PRÜFUNG: TV-Inspektion	DP „einfach“	DP „DIN EN 1610“
☐	Anschlusskanal von öffentlichem Kanal bis	☐	☐	☐
☐	Grundleitungen			
	Strang 1	☐	☐	☐
	Strang 2	☐	☐	☐
	Strang 3	☐	☐	☐
	Strang 4	☐	☐	☐
	Strang 5	☐	☐	☐
☐	Revisionsschacht/Kontrollschacht			
	Schacht 1	☐	☐	☐
	Schacht 2	☐	☐	☐
	Schacht 3	☐	☐	☐
☐	andere Einbauten			
	.....	☐	☐	☐
	.....	☐	☐	☐

*wenn Nein, bitte die Nachweise gemäß der erforderlichen Anforderungen an die Sachkunde beilegen, da die Sanierung /Dichtheitsprüfung sonst nicht anerkannt werden kann.

SANIERUNGSART: (Leitungen) ☐ offen ☐ geschlossen ☐ kombiniert
(Schächte) ☐ offen ☐ geschlossen ☐ kombiniert

SANIERUNGSVERFAHREN: .....

DIBT-ZULASSUNG: .....

AUSFÜHRENDE FIRMA: .....

NACHPRÜFUNG NACH SANIERUNG

SANIERUNGSERGEBNIS:

Die sanierten bzw. erneuerten Bereiche sind

- ☐ Dicht nach DIN EN 1610 (siehe Protokoll)
- ☐ Dicht nach Wasserstandsfüllung (einfache Dichtheitsprobe); Wasserstand ca. 10cm über Rohrscheitel; kein nennenswerter Wasserverlust zulässig
- ☐ Dicht nach TV-Inspektion (keine sichtbaren Schäden)
- ☐ Dicht nach DIN 4033 (mit 0,6 bar) (bei Prüfung nach Sanierung/Erneuerung/Instandsetzung)
- ☐ Sonstiges: .....
  .....

DOKUMENTATION ALS ANLAGE:

- ☐ Lageskizze (siehe Anlage)
- ☐ Protokoll DIN EN 1610
- ☐ DVD/Video (verbleibt beim Eigentümer)
- ☐ Haltungsberichte
- ☐ Schachtprotokolle
- ☐ .....

SACHKUNDE NACH OFFENER REFERENZLISTE MARKT WEISENDORF: ☐ Ja ☒ Nein *

Anschrift Firma/Sachkundiger	Anschrift Grundstückseigentümer
(Unterschrift Sachkundiger Vor- und Zuname)	Unterschrift Grundstückseigentümer Vor- und Zuname)

Datum der Prüfung: ..... Nächste Prüfung gemäß EWS bis: .....